

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы

АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Передача электрической энергии

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1.		"Модернизация и реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ в г.Кызылорда и п.Шиели". "Поставка и установка современных приборов учета на подстанциях и подключение к АСКУЭ."	тысяч тенге	455,357	2,864,536
2		Целевые показатели для цели мероприятия инвестиционной программы			
3		Износ производственных основных средств	%	70	69
4		Аварийность	%	459	428
5		Дополнительный объем услуг (дополнительный полезный отпуск энергии)	млн.кВт*ч.	776,5	847,1
6		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии)	тыс.км	#	#
7		Характеристика мероприятия и показатель измерения, натуральная единица			
7.1.		Замена КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Комсомол" и ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда	шт.	5	5
7.2.		Модернизация воздушник линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к, ПС-35/10 кВ "Комсомол" в г.Кызылорда (модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ)	км. (шт.)	28,855	35,467 (2358)
7.3.		Модернизация воздушник линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к, ПС-35/10 кВ "Промышленная" в г.Кызылорда (модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ)	км. (шт.)	23,798	35,35 (2065)
7.4.		Реконструкция и модернизация ВЛ-0,4кВ в п.Шиели, (модернизация ПУ и замена вводного провода от ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ в п.Шиели)	км (шт.)	13,1	82,767 (3141)
7.5.		Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ в г. Кызылорда, в том числе: 1. Внедрение системы АСКУЭ; 2. Внедрение системы SCADA на ПС-35/10 кВ, установка шлюз-325R, установка приборов учета электроэнергии Альфа Смарт	шт	60	0
7.6.		Модернизация воздушник линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 к, ПС-35/10 кВ "Залинейная" в г.Кызылорда	шт	0	87,23 (3451)
7.7.		Модернизация воздушник линий 10 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Комсомол", "Промышленная", "Залинейная" в г.Кызылорда	км	0	43,66
7.8.		Замена и строительство кабельных линий 10/0,4 кВ находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 кВ "Комсомол", "Промышленная", "Залинейная" в г.Кызылорда	км	0	8,710
7.9.		Модернизация трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, находящихся в зоне обслуживания ПС-35/10 "Комсомол", ПС-35/10 "Промышленная", ПС-35/10 "Залинейная" в г. Кызылорда	шт.	0	20
		Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 250 и 400 кВА в п.Шиели.	шт.	0	18

Председатель Правления АО "КРЭС"

Каримбаев М. И.

