

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных и доступных мощностей АО "КРЭК" за I-квартал 2022 года

№ п/п	Наименование ПС	Наим. тр-ра	Ном.мощн.	I	P	Имеется резерв мощности (свободная и доступная)	Загруженность трансформатор а
			(кВА)	(А)	(МВт)	кВА	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПС- 110/35/10 кВ Арал	T-1	16000	28	4,52	5256	32,8
		T-2	16000	12	1,98	2302	14,4
1	ПС-110/10кВ Камбаш	T-1	2500	59	0,86	1000	40,0
		T-2	2500	0	0,00	0	0,0
2	ПС-110/10кВ Саксаульск	T-1	10000	56	0,83	965	9,7
		T-2	2500	0	0,00	0	0,0
3	ПС-110/35/10кВ Бердыкуль	T-1	2500	20	0,29	337	13,5
4	ПС-110/10 кВ Аралкум	T-1	2500	18	0,27	314	12,6
5	ПС-110/6кВ Косаман	T-1	2500	0	0,00	0	0,0
		T-2	6300	67	0,98	1140	18,1
6	ПС-35/10 кВ Берлистик	T-1	1600	5	0,07	85	5,3
7	ПС-35/10 кВ Аманаткуль	T-1	1600	16	0,24	279	17,4
8	ПС-35/10кВ Акбасты	T-1	1600	1	0,01	12	0,7
9	ПС-35/10кВ Аккулак	T-1	1000	1	0,01	17	1,7
10	ПС-35/10 кВ Бекбаули	T-1	1000	7	0,10	116	11,6
11	ПС-35/10 кВ Куланды	T-1	1600	1	0,01	12	0,7
12	ПС-35/10 кВ Шижага	T-1	1600	8	0,12	140	8,7
13	ПС-35/10кВ Аралтуз (Аралсульфат)	T-1	2500	38	0,56	651	26,0
		T-2	2500	0	0,00	0	0,0
14	ПС-35/10кВ Каракум (Алга)	T-1	1000	13	0,19	221	22,1
15	ПС-35/10кВ Бугунь	T-1	1000	16	0,24	279	27,9
16	ПС-35/10кВ Еримбет (Кирова)	T-1	1000	1	0,02	23	2,3
17	ПС-35/0,4кВ Коктем	T-1	400	0	0,00	0	0,0
18	ПС-35/10кВ Раим	T-1	630	24	0,35	407	64,6
19	ПС-35/10 кВ Токабай	T-1	1600	5	0,07	85	5,3
20	ПС-35/0,4 кВ АстүзМ	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
21	ПС-35/10кВ Аклак	T-1	1000	17	0,25	291	29,1
22	ПС-35/0,4 кВ Лотон Маркет	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
II	ПС- 110/35/10 кВ. Айтеке би	T-1	16000	24	3,91	4547	28,4
		T-2	16000	27	4,48	5209	32,6
1	ПС 35/0,4 кВ Сарыбулак	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
2	ПС 35/10кВ Казалинск	T-1	4000	50	0,73	849	21,2
		T-2	4000	0	0,00	0	0,0
3	ПС -35/0,4кВ Насосная	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
		T-2	1000	0	0,00	0	0,0
4	ПС -35/10кВ Бозгуль	T-1	1000	7	0,11	128	12,8
5	ПС- 35/10кВ Аксуат	T-1	1000	7	0,11	128	12,8
6	ПС- 35/10кВ Басыкара	T-1	2500	18	0,27	314	12,6
7	ПС-35/10кВ Бекарыстан би (Карл-Маркс)	T-1	1000	10	0,15	171	17,1
8	ПС- 35/10кВ Каукей	T-1	1000	4	0,06	68	6,8
9	ПС -35/10кВ Актан (Коль-арык)	T-1	1000	15	0,22	256	25,6
10	ПС-35/10 кВ Туктибаев (Майдаколь)	T-1	1600	10	0,15	174	10,9
11	ПС35/10кВ Кожебаха	T-1	1000	18	0,27	314	31,4
12	ПС-35/0,4 кВ Мерей	T-1	400	0	0,00	0	0,0
III	ПС- 220/35/10кВ Жосалы	T-1	25000	0	0,00	0	0,0
		T-2	6300	38	2,20	2558	40,6
1	ПС-35/10кВ III-интер-л	T-1	2500	56	0,82	957	38,3
2	ПС-35/10 кВ Абыла	T-1	2500	12	0,18	205	8,2
3	ПС-35/10 кВ Акжар	T-1	1000	8	0,12	140	14,0
4	ПС-35/10 кВ Торейбай би (Джусалин-я)	T-1	1000	3	0,04	51	5,1
5	ПС-35/10 кВ "Коркыт-Ата"	T-1	1600	1	0,01	12	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС-35/10кВ К-Дарья	T-1	1000	16	0,23	267	26,7
7	ПС-35/10 кВ Турмаганбет (Ленина)	T-1	1000	13	0,19	221	22,1
8	ПС-35/10 кВ Жана жол (Энгельса)	T-1	1600	24	0,35	407	25,4
9	ПС-35/10 кВ Ирколь (Октябрь)	T-1	1600	4,1	0,06	70	4,4
10	ПС 35/0,4 кВ Водозабор	T-1	160	34	0,02	23	14,6
11	ПС-35/0,4 кВ Лагерь	T-1	630	0	0,00	0	0,0
	Торетам						
1	ПС-35/6 кВ №22	T-1	6300	111	0,99	1151	18,3
2	ПС-35/10 кВ №14	T-1	1000	1	0,01	17	1,7
IV	ПС-220/35/10 кВ Жалагашский РЭС						
1	ПС-35/10 кВ Жанадарья	T-1	1600	2	0,02	23	1,5
2	ПС-35/10 Енбек	T-1	1600	5	0,08	93	5,8
3	ПС-35/10кВ Ак-Арык	T-1	1000	24	0,36	419	41,9
4	ПС-35/10 кВ Аккум	T-1	1000	12	0,18	209	20,9
5	ПС-35/10кВ Аккыр	T-1	1600	6	0,09	105	6,5
6	ПС-35/10 кВ Жана-Талап	T-1	1000	14	0,21	239	23,9
7	ПС-35/10кВ Кара-Кеткен	T-1	1000	7,4	0,11	128	12,8
8	ПС-35/10кВ Бухарбай батыр(Калинина)	T-1	1600	6,8	0,10	116	7,3
9	ПС-35/10кВ Маданият	T-1	1000	12	0,18	209	20,9
10	ПС-35/10кВ Тан	T-1	1000	9	0,13	151	15,1
11	ПС-35/10 кВ Шаменов Морали	T-1	1600	6	0,09	103	6,4
V	ПС-35/10 кВ Т-Узяк	T-1	6300	57	3,21	3733	59,2
		T-2	6300	0	0,00	0	0,0
1	ПС-35/10кВ Инкар-дарья	T-1	1000	4,5	0,07	77	7,7
2	ПС-35/10 кВ Н.Ильясов (50 лет Каз.ССР)	T-1	1600	17	0,25	291	18,2
3	ПС-35/10кВ Токмаганбетов (Бидайколь)	T-1	1600	8	0,12	137	8,5
4	ПС-35/10 кВ Акжарма (Ильич)	T-1	1000	17	0,25	291	29,1
5	ПС-35/10кВ Шаган	T-1	1600	27	0,40	462	28,8
6	ПС-35/10кВ Ширкилий	T-1	1000	25	0,37	427	42,7
7	ПС 35/0,4 кВ Кара-Каска	T-1	400	17	0,25	291	72,6
VIII	ПС-220/35/10кВ Шиели	T-1	25000	17	5,74	6674	26,7
		T-2	10000	-	-	-	-
		T-3	32000	1	0,18	209	0,7
1	ПС-35/10 кВ - Такыркол	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
		T-2	2500	26	0,38	442	17,7
2	П/С35/10кВ " Енбекши"	T-1	2500	10	0,15	174	7,0
3	ПС- 35/10 кВ Жулек	T-1	1600	0	0,00	0	0,0
		T-2	1600	8,8	0,13	150	9,4
4	ПС- 35/10 кВ Ортақшил	T-1	1000	3	0,05	58	5,8
5	ПС-35/10кВ Бестам (Ленина)	T-1	1000	13	0,19	221	22,1
6	ПС- 35/10 кВ Н.Бекежанов (Ульгули)	T-1	2500	18	0,26	302	12,1
7	ПС-35/10кВ Бала би (30 лет КазССР)	T-1	1600	11	0,16	186	11,6
8	ПС-35/10кВ Акмая (Авангард)	T-1	1600	11	0,16	186	11,6
9	ПС- 35/10кВ Бидайколь (Гигант)	T-1	6300	34	0,50	581	9,2
		T-2	1600	0	0,00	0	0,0
10	ПС-35/10 кВ Карьер	T-1	2500	3	0,04	51	2,1
11	ПС-110/10 кВ Цементная	T-1	25000	10	0,15	174	0,7
10	ПС- 35/10кВ Каргалы	T-1	1000	5	0,04	47	4,7
11	ПС- 35/10кВ Алмалы (Плодоягодная)	T-1	1600	36	0,26	302	18,9
12	ПС-35/10 кВ Соло-Тюбе	T-1	1000	27	0,18	209	20,9
13	ПС-35/10 кВ Тартугай	T-1	1000	24	0,11	128	12,8
14	ПС/35/10 кВ Карамурын	T-1	1000	1	0,01	17	1,7
IX	ПС-220/35/10 кВ Жанакорганский РЭС						
1	ПС- 35/10 кВ "Жолшы"	T-1	4000	16	0,24	279	7,0
2	ПС-35/10кВ Кыркенсе	T-1	1600	7	0,10	120	7,5
3	ПС-35/10кВ Кожакент (23-Партсъезд)	T-1	1000	22	0,32	376	37,6
4	ПС- 35/10 кВ Бирлик	T-1	1600	33	0,49	570	35,6

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС- 35/10кВ Бес-Арык	T-1	1600	6	0,09	103	6,4
		T-2	1600	0	0,00	0	0,0
6	ПС-35/10кВ М.Налибаев (Политотдел)	T-1	1600	17	0,25	291	18,2
7	ПС-35/10 кВ Канды-Кудук	T-1	1600	11	0,16	186	11,6
8	ПС- 35/10кВ Келин-Тюбе	T-1	1000	26	0,38	444	44,4
		T-2	1000	0	0,00	0	0,0
9	ПС-35/10 кВ Сунак-Ата	T-1	1000	25	0,37	430	43,0
10	ПС- 35/10кВ Талап	T-1	2500	27	0,40	465	18,6
		T-2	2500	0	0,00	0	0,0
11	ПС- 35/10кВ Тогускен	T-1	1600	28	0,41	477	29,8
12	ПС-35/10кВ Кандоз (Туркестан)	T-1	1000	11	0,16	186	18,6
13	ПС-35/10 кВ Тюмень-Арык	T-1	1000	39	0,58	674	67,4
		T-2	1000	0	0,00	0	0,0
14	ПС- 35/6 кВ Шалкия	T-1	10000	36	0,32	372	3,7
		T-2	10000	29	0,26	302	3,0
15	ПС-35/0,4 кВ Бесарык нас.	T-1	100	68	0,04	47	46,7
16	ПС-35/0,4кВ Актас	T-1	100	17	0,01	12	11,7
17	ПС-35/0,4 кВ Сарман Тастак	T-1	630	0	0,00	0	0,0
X	Городские РЭС						
1	ПС- 35/10 кВ Казандык (Рай.котельная)	T-1	6300	3	0,04	47	0,7
		T-2	6300	3	0,04	47	0,7
2	ПС-35/10кВ Промышленная	T-1	10000	143	2,11	2453	24,5
		T-2	10000	285	4,19	4872	48,7
3	ПС 35/10 кВ Гормолзавод	T-1	4000	50	0,73	849	21,2
		T-2	4000	133	1,95	2267	56,7
4	ПС 35/10кВ Комсомол	T-1	10000	107	1,58	1837	18,4
		T-2	6300	127	1,87	2174	34,5
5	ПС 35/10кВ Силикатная	T-1	6300	209	3,07	3570	56,7
		T-2	4000	81	1,19	1384	34,6
6	ПС 35/10кВ Шымбай (Западная)	T-1	16000	172	2,53	2942	18,4
		T-2	16000	82	1,20	1395	8,7
7	ПС 35/10кВ Арай (Южная)	T-1	16000	182	2,67	3105	19,4
		T-2	16000	325	4,78	5558	34,7
8	ПС 35/10кВ Новая	T-1	16000	0	0,00	0	0,0
		T-2	16000	27	0,40	465	2,9
9	ПС 35/10кВ Залинейная	T-1	10000	315	4,63	5384	53,8
		T-2	10000	175	2,58	3000	30,0
10	ПС 35/10кВ Орталык (Автотрактородеталь)	T-1	16000	301	4,43	5151	32,2
		T-2	16000	339	4,98	5791	36,2
11	ПС 35/6кВ Сутоган (Водозабор)	T-1	4000	0	0,00	0	0,0
		T-2	4000	166	1,48	1721	43,0
12	ПС-35/10кВ «Тасбогет»	T-1	10000	65	0,95	1105	11,0
		T-2	10000	71	1,05	1221	12,2
13	ПС-35/10 кВ "Шугыла"	T-1	6300	162	2,38	2767	43,9
		T-2	6300	82	1,21	1407	22,3
14	ПС-35/10 кВ Байтерек	T-1	16000	8	0,12	140	0,9
		T-2	16000	3	0,04	47	0,3
15	ПС- 35/10 кВ Айдарлы	T-1	1000	9	0,13	151	15,1
16	ПС-35/10кВ Абая	T-1	2500	44	0,65	756	30,2
17	ПС-35/10кВ Амангельды	T-1	2500	3	0,04	47	1,9
		T-2	2500	7	0,10	116	4,7
18	ПС-35/10кВ Берказань	T-1	1600	16	0,24	279	17,4
19	ПС-35/10 кВ Бес-Арык	T-1	1000	17	0,25	291	29,1
20	ПС-35/10 кВ Жамбул	T-1	1000	36	0,53	616	61,6
21	ПС-35/10кВ Жана-Арык	T-1	4000	56	0,82	953	23,8
		T-2	4000	117	1,72	2000	50,0
22	ПС-35/10 кВ Жетыкуль	T-1	1000	9	0,14	163	16,3

1	2	3	4	5	6	7	8
23	ПС-35/10кВ Кара-Узьяк	T-1	1600	20	0,30	349	21,8
		T-2	1600	0	0,00	0	0,0
24	ПС-35/10 кВ Каракол	T-1	1000	22	0,32	372	37,2
25	ПС-35/0,4 кВ Казгермунай	T-1	630	0	0,00	0	0,0
26	ПС-35/0,4 кВ Кирпичная	T-1	630	23	0,02	23	3,7
27	ПС-35/0,4 кВ Коксу	T-1	630	0	0,00	0	0,0

Примечание: так как электроэнергия не хранится в емкости, соответственно места и емкости хранения электроэнергии не имеется.

Начальник ОДС

Ж. Жаримбетов