

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных и доступных мощностей АО "КРЭК" за 2-квартал 2023 года

№ п/п	Наименование ПС	Наим. тр-ра	Ном.мощн.	I	P	Имеется резерв мощности (свободная и доступная)	Загруженность трансформатор а
			(кВА)	(А)	(МВт)	кВА	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПС- 110/35/10 кВ Арал	T-1	16000	37	7,40	8605	53,8
		T-2	16000	17	3,40	3953	24,7
1	ПС-110/10кВ Камбаш	T-1	2500	41	0,69	802	32,1
		T-2	2500	0	0,00	0	0,0
2	ПС-110/10кВ Саксаульск	T-1	10000	85	17,00	19767	197,7
		T-2	2500	0	0,00	0	0,0
3	ПС-110/35/10кВ Бердыкуль	T-1	2500	20	4,00	4651	186,0
4	ПС-110/10 кВ Аралкум	T-1	2500	19	3,80	4419	176,7
5	ПС-110/6кВ Косаман	T-1	2500	0	0,00	0	0,0
		T-2	6300	111	22,20	25814	409,7
6	ПС-35/10 кВ Берлистик	T-1	1600	0	0,00	0	0,0
7	ПС-35/10 кВ Аманаткуль	T-1	1600	14	0,23	267	16,7
8	ПС-35/10кВ Акбасты	T-1	1600	0	0,00	0	0,0
9	ПС-35/10кВ Аккулак	T-1	1000	2	0,03	35	3,5
10	ПС-35/10 кВ Бекбаули	T-1	1000	7	0,11	128	12,8
11	ПС-35/10 кВ Куланды	T-1	1600	0	0,00	0	0,0
12	ПС-35/10 кВ Шижага	T-1	1600	16	0,27	314	19,6
13	ПС-35/10кВ Аралтуз (Аралсульфат)	T-1	2500	41	0,69	802	32,1
		T-2	2500	52	0,88	1023	40,9
14	ПС-35/10кВ Каракум (Алга)	T-1	1000	12	0,20	233	23,3
15	ПС-35/10кВ Бугуль	T-1	1000	17	0,28	326	32,6
16	ПС-35/10кВ Еримбет (Кирова)	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
17	ПС-35/0,4кВ Коктем	T-1	400	0	0,00	0	0,0
18	ПС-35/10кВ Раим	T-1	630	23	0,38	442	70,1
19	ПС-35/10 кВ Токабай	T-1	1600	7	0,11	128	8,0
20	ПС-35/0,4 кВ АстузМ	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
21	ПС-35/10кВ Аклак	T-1	1000	14	0,23	267	26,7
22	ПС-35/0,4 кВ Лотон Маркет	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
II	ПС- 110/35/10 кВ. Айтеке би	T-1	16000	31	6,20	7209	45,1
		T-2	16000	37	6,10	7093	44,3
1	ПС 35/0,4 кВ Сарыбулак	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
2	ПС 35/10кВ Казалинск	T-1	4000	61	1,03	1198	29,9
		T-2	4000	0	0,00	0	0,0
3	ПС -35/0,4кВ Насосная	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
		T-2	1000	0	0,00	0	0,0
4	ПС -35/10кВ Бозгуль	T-1	1000	10	0,16	186	18,6
5	ПС- 35/10кВ Аксуат	T-1	1000	20	0,33	384	38,4
6	ПС- 35/10кВ Басыкара	T-1	2500	16	0,27	314	12,6
7	ПС-35/10кВ Бекарыстан би (Карл-Маркс)	T-1	1000	11	0,18	209	20,9
8	ПС- 35/10кВ Каукей	T-1	1000	5	0,08	93	9,3
9	ПС -35/10кВ Актан (Коль-арык)	T-1	1000	15	0,25	291	29,1
10	ПС-35/10 кВ Туктибаев (Майдаколь)	T-1	1600	11	0,18	209	13,1
11	ПС35/10кВ Кожебаха	T-1	1000	20	0,33	384	38,4
12	ПС-35/0,4 кВ Мерей	T-1	400	0	0,00	0	0,0
III	ПС- 220/35/10кВ Жосалы	T-1	25000	15	6,00	6977	27,9
		T-2	6300	0	0,00	0	0,0
1	ПС-35/10кВ Ш-интер-л	T-1	2500	98	1,66	1930	77,2
2	ПС-35/10 кВ Абыла	T-1	2500	5	0,08	93	3,7
3	ПС-35/10 кВ Акжар	T-1	1000	9	0,15	174	17,4
4	ПС-35/10 кВ Торейбай би (Джусалин-я)	T-1	1000	8	0,13	151	15,1
5	ПС-35/10 кВ "Коркыт-Ата"	T-1	1600	7	0,11	128	8,0
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС-35/10кВ К-Дарья	T-1	1000	14	0,23	267	26,7
7	ПС-35/10 кВ Турмаганбет (Ленина)	T-1	1000	15	0,25	291	29,1
8	ПС-35/10 кВ Жана жол (Энгельса)	T-1	1600	32	0,54	628	39,2

9	ПС-35/10 кВ Ирколь (Октябрь)	T-1	1600	5	0,08	93	5,8
10	ПС 35/0,4 кВ Водозабор	T-1	160	0	0,00	0	0,0
11	ПС-35/0,4 кВ Лагерь	T-1	630	0	0,00	0	0,0
Торегам							
1	ПС-35/10 кВ №22	T-1	6300	140	2,37	2756	43,7
2	ПС-35/10 кВ №14	T-1	1000	8	0,13	151	15,1
IV ПС-220/35/10 кВ Жалагашский РЭС							
1	ПС-35/10 кВ Жанадарья	T-1	1600	3	0,05	58	3,6
2	ПС-35/10 Енбек	T-1	1600	10	0,16	186	11,6
3	ПС-35/10кВ Акарык	T-1	1000	10	0,16	186	18,6
4	ПС-35/10 кВ Аккум	T-1	1000	15	0,25	291	29,1
5	ПС-35/10кВ Аккыр	T-1	1600	5	0,08	93	5,8
6	ПС-35/10 кВ Жанаталап	T-1	1000	15	0,25	291	29,1
7	ПС-35/10кВ Каракеткен	T-1	1000	8	0,13	151	15,1
8	ПС-35/10кВ Бухарбай батыр (Калинина)	T-1	1600	12	0,20	233	14,5
9	ПС-35/10кВ Мадениет	T-1	1000	17	0,28	326	32,6
10	ПС-35/10кВ Тан	T-1	1000	12	0,20	233	23,3
11	ПС-35/10 кВ Шаменов Морали	T-1	1600	7	0,11	128	8,0
V ПС-35/10 кВ Т-Узяк		T-1	6300	0	0,00	0	0,0
		T-2	6300	146	2,47	2872	45,6
1	ПС-35/10кВ Инкар-дарья	T-1	1000	5	0,08	93	9,3
2	ПС-35/10 кВ Н.Ильясов (50 лет Каз.ССР)	T-1	1600	21	0,35	407	25,4
3	ПС-35/10кВ Токмаганбетов (Бидайколь)	T-1	1600	17	0,28	326	20,3
4	ПС-35/10 кВ Акжарма (Ильич)	T-1	1000	11	0,18	209	20,9
5	ПС-35/10кВ Шаган	T-1	1600	30	0,50	581	36,3
6	ПС-35/10кВ Ширкели	T-1	1000	20	0,33	384	38,4
7	ПС 35/0,4 кВ Кара-Каска	T-1	400	0	0,00	0	0,0
VIII ПС-220/35/10кВ Шиели		T-1	25000	38	15,20	17674	70,7
		T-2	10000	-	-	-	-
		T-3	32000	25	10,00	11628	36,3
1	ПС-35/10 кВ - Такыркол	T-1	1000	0	0,00	0	0,0
		T-2	2500	41	0,69	802	32,1
2	П/С35/10кВ " Енбекши"	T-1	2500	35	0,59	686	27,4
3	ПС- 35/10 кВ Жулек	T-1	1600	0	0,00	0	0,0
		T-2	1600	16	0,27	314	19,6
4	ПС- 35/10 кВ Ортақшил	T-1	1000	5	0,08	93	9,3
5	ПС-35/10кВ Бестам (Ленина)	T-1	1000	31	0,52	605	60,5
6	ПС- 35/10 кВ Н.Бекежанов (Ульгули)	T-1	2500	48	0,81	942	37,7
7	ПС-35/10кВ Бала би (30 лет КазССР)	T-1	1600	24	0,40	465	29,1
8	ПС-35/10кВ Акмая (Авангард)	T-1	1600	24	0,40	465	29,1
9	ПС- 35/10кВ Бидайколь (Гигант)	T-1	6300	0	0,00	0	0,0
		T-2	1600	81	1,37	1593	99,6
10	ПС-35/10 кВ Карьер	T-1	2500	1	0,01	12	0,5
11	ПС-110/10 кВ Цементная	T-1	25000	50	10,00	11628	46,5
10	ПС- 35/10кВ Каргалы	T-1	1000	5	0,08	93	9,3
11	ПС- 35/10кВ Алмалы (Плодоягодная)	T-1	1600	37	0,62	721	45,1
12	ПС-35/10 кВ Соло-Тюбе	T-1	1000	25	0,42	488	48,8
13	ПС-35/10 кВ Тартугай	T-1	1000	16	0,27	314	31,4
14	ПС/35/10 кВ Карамурын	T-1	1000	27	0,42	488	48,8
IX ПС-220/35/10 кВ Жанакорганский РЭС							
1	ПС- 35/10 кВ "Жолшы"	T-1	4000	0	0,00	0	0,0
2	ПС-35/10кВ Кыркенсе	T-1	1600	12	0,20	233	14,5
3	ПС-35/10кВ Кожакент (23-Партсъезд)	T-1	1000	31	0,52	605	60,5
4	ПС- 35/10 кВ Бирлик	T-1	1600	35	59,00	68605	4287,8
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС- 35/10кВ Бесарык	T-1	1600	10	0,16	186	11,6
		T-2	1600	0	0,00	0	0,0
6	ПС-35/10кВ М.Налибаев (Политотдел)	T-1	1600	19	0,32	372	23,3
7	ПС-35/10 кВ Кандыкудык	T-1	1600	14	0,23	267	16,7
8	ПС- 35/10кВ Келинтобе	T-1	1000	26	0,44	512	51,2
		T-2	1000	0	0,00	0	0,0
9	ПС-35/10 кВ Сунаката	T-1	1000	26	0,44	512	51,2
10	ПС- 35/10кВ Талап	T-1	2500	27	0,45	523	20,9
		T-2	2500	0	0,00	0	0,0

11	ПС- 35/10кВ Токускен	T-1	1600	28	0,47	547	34,2
12	ПС-35/10кВ Кандоз (Туркестан)	T-1	1000	12	0,20	233	23,3
13	ПС-35/10 кВ Томенарык	T-1	1000	43	0,72	837	83,7
		T-2	1000	0	0,00	0	0,0
14	ПС- 35/6 кВ Шалкия	T-1	10000	73	1,23	1430	14,3
		T-2	10000	113	1,91	2221	22,2
15	ПС-35/0,4 кВ Бесарык нас.	T-1	100	10	0,16	186	186,0
16	ПС-35/0,4кВ Актас	T-1	100	1	0,01	12	11,6
17	ПС-35/0,4 кВ Сарман Тастак	T-1	630	0	0,00	0	0,0
X	Городские РЭС						
1	ПС- 35/10 кВ Казандык (Рай.котельная)	T-1	6300	10	0,16	186	3,0
		T-2	6300	0	0,00	0	0,0
2	ПС-35/10кВ Промышленная	T-1	10000	189	3,20	3721	37,2
		T-2	10000	270	4,57	5314	53,1
3	ПС 35/10 кВ Гормолзавод	T-1	4000	40	0,67	779	19,5
		T-2	4000	142	2,40	2791	69,8
4	ПС 35/10кВ Комсомол	T-1	10000	124	2,10	2442	24,4
		T-2	6300	170	2,88	3349	53,2
5	ПС 35/10кВ Силикатная	T-1	6300	215	3,64	4233	67,2
		T-2	4000	103	1,74	2023	50,6
6	ПС 35/10кВ Шымбай (Западная)	T-1	16000	228	3,86	4488	28,1
		T-2	16000	113	1,91	2221	13,9
7	ПС 35/10кВ Арай (Южная)	T-1	16000	266	4,50	5233	32,7
		T-2	16000	374	6,33	7360	46,0
8	ПС 35/10кВ Новая	T-1	16000	25	0,42	488	3,1
		T-2	16000	33	0,55	640	4,0
9	ПС 35/10кВ Залинейная	T-1	10000	230	3,89	4523	45,2
		T-2	10000	244	4,13	4802	48,0
10	ПС 35/10кВ Орталык (Автотрактородеталь)	T-1	16000	388	6,57	7640	47,7
		T-2	16000	448	7,59	8826	55,2
11	ПС 35/6кВ Сутоган (Водозабор)	T-1	4000	82	1,38	1605	40,1
		T-2	4000	96	1,62	1884	47,1
12	ПС-35/10кВ «Тасбогет»	T-1	10000	88	1,49	1733	17,3
		T-2	10000	140	2,37	2756	27,6
13	ПС-35/10 кВ "Шугыла"	T-1	6300	144	2,44	2837	45,0
		T-2	6300	108	1,83	2128	33,8
14	ПС-35/10 кВ Байтерек	T-1	16000	3	0,05	58	0,4
		T-2	16000	1	0,01	12	0,1
15	ПС- 35/10 кВ Айдарлы	T-1	1000	9	0,15	174	17,4
16	ПС-35/10кВ Абая	T-1	2500	65	1,10	1279	51,2
17	ПС-35/10кВ Амангельды	T-1	2500	11	0,27	314	12,6
		T-2	2500	16	0,27	314	12,6
18	ПС-35/10кВ Берказань	T-1	1600	42	0,71	826	51,6
19	ПС-35/10 кВ Бес-Арык	T-1	1000	73	1,23	1430	143,0
20	ПС-35/10 кВ Жамбул	T-1	1000	16	0,27	314	31,4
21	ПС-35/10кВ Жана-Арык	T-1	4000	69	1,16	1349	33,7
		T-2	4000	129	2,18	2535	63,4
22	ПС-35/10 кВ Жетыкуль	T-1	1000	8	0,13	151	15,1
1	2	3	4	5	6	7	8
23	ПС-35/10кВ Кара-Узяк	T-1	1600	30	0,50	581	36,3
		T-2	1600	0	0,00	0	0,0
24	ПС-35/10 кВ Каракол	T-1	1000	31	0,52	605	60,5
25	ПС-35/0,4 кВ Казгермунай	T-1	630	0	0,00	0	0,0
26	ПС-35/0,4 кВ Кирпичная	T-1	630	23	0,38	442	70,1
27	ПС-35/0,4 кВ Коксу	T-1	630	1,08	0,00	0	0,0

Примечание: так как электроэнергия не хранится в емкости, соответственно места и емкости хранения электроэнергии не имеется.

И.о. Начальника ЦДУ

Ж. Жаримбетов