

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных и доступных мощностей АО "КРЭК" за 2-квартал 2024

№ п/п	Наименование ПС года	Наим. тр-ра	Ном.мощн.	Ном. ток	I	P	Имеется резерв мощности (свободная и доступная)	Загруженность трансформатора
			(кВА)	(А)	(А)	(МВт)	кВА	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ПС- 110/35/10 кВ Арал	T-1	16000	80,3	50	10,00	4372	62,3
		T-2	16000	80,3	24	4,80	10419	29,9
1	ПС-110/10кВ Камбаш	T-1	2500	137	49	0,83	1535	35,8
		T-2	2500	137	0	0,00	0	0,0
2	ПС-110/35/10кВ Саксаульск	T-1	10000	840	145	2,50	7093	17,3
		T-2	2500	137	0	0,00	0	0,0
3	ПС-110/10кВ Бердыкуль	T-1	2500	137	18	0,30	2151	13,1
4	ПС-110/10 кВ Аралкум	T-1	2500	137	21	0,35	2093	15,3
5	ПС-110/35/6кВ Косаман	T-1	2500	137	0	0,00	0	0,0
		T-2	6300	32	21	0,20	6067	65,6
6	ПС-35/10 кВ Берлистик	T-1	1600	88	10	0,18	1391	11,4
7	ПС-35/10 кВ Аманаткуль	T-1	1600	88	28	0,47	1053	31,8
8	ПС-35/10кВ Акбасты	T-1	1600	88	3	0,05	1542	3,4
9	ПС-35/10кВ Аккулак	T-1	1000	65	3	0,05	942	4,6
10	ПС-35/10 кВ Бекбаули	T-1	1000	65	11	0,20	767	16,9
11	ПС-35/10 кВ Куланды	T-1	1600	88	2	0,03	1565	2,3
12	ПС-35/10 кВ Шижага	T-1	1600	88	37	0,63	867	42,0
13	ПС-35/10кВ Аралтуз	T-1	2500	137	32	0,50	1919	23,4
		T-2	2500	137	63	1,10	1221	46,0
14	ПС-35/10кВ Каракум	T-1	1000	65	16	0,27	686	24,6
15	ПС-35/10кВ Бугунь	T-1	1000	65	19	0,32	628	29,2
16	ПС-35/10кВ Еримбет	T-1	1000	65	0	0,00	0	0,0
17	ПС-35/0,4кВ Коктем	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
18	ПС-35/10кВ Райм	T-1	1600	88	29	0,50	1019	33,0
19	ПС-35/10 кВ Токабай	T-1	1600	88	10	0,17	1402	11,4
20	ПС-35/0,4 кВ АстузМ	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
21	ПС-35/10кВ Аклак	T-1	1000	55	27	0,46	465	49,1
22	ПС-35/0,4 кВ Лотон Маркет	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
II	ПС- 110/35/10 кВ. Айтеке би	T-1	16000	80,3	45	9,00	5535	56,0
		T-2	16000	80,3	44	8,80	5767	54,8
1	ПС 35/0,4 кВ Сарыбулак	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
2	ПС 35/10кВ Казалинск	T-1	4000	220	46	0,80	3070	20,9
		T-2	4000	220	36	0,60	3302	16,4
3	ПС -35/0,4кВ Насосная	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
		T-2	1000	1445	0	0,00	0	0,0
4	ПС -35/10кВ Бозгуль	T-1	1000	65	16	0,27	686	24,6
5	ПС- 35/10кВ Аксуат	T-1	1000	65	20	0,34	605	30,8
6	ПС- 35/10кВ Басыкара	T-1	2500	137	34	0,58	1826	24,8
7	ПС-35/10кВ Бекарыстан би	T-1	1000	65	9	0,15	826	13,8
8	ПС- 35/10кВ Каукей	T-1	1000	65	7	0,12	860	10,8
9	ПС -35/10кВ Актан	T-1	1000	65	22	0,37	570	33,8
10	ПС-35/10 кВ Туктибаев	T-1	1600	88	16	0,27	1286	18,2
11	ПС35/10кВ Кожебаха	T-1	1000	65	31	0,52	395	47,7
III	ПС- 220/35/10кВ Жосалы	T-1	25000	62,8	20	8,00	15698	31,8
		T-2	6300	350	0	0,00	0	0,0
1	ПС-35/10кВ III-интер-л	T-1	2500	137	57	0,96	1384	41,6
		T-2	1600	88	5	0,08	1507	5,7
2	ПС-35/10 кВ Абыла	T-1	1000	65	8	0,14	837	12,3
3	ПС-35/10 кВ Акжар	T-2	1000	65	16	0,27	686	24,6
4	ПС-35/10 кВ Торебай би	T-1	1000	65	5	0,08	907	7,7
5	ПС-35/10 кВ "Коркыт-Ата"	T-1	1600	88	72	1,20	205	81,8
6	ПС-35/10кВ К-Дарья	T-1	1000	65	20	0,34	605	30,8
7	ПС-35/10 кВ Турмаганбет	T-1	1000	65	24	0,41	523	36,9
8	ПС-35/10 кВ Жана жол	T-1	1600	88	21	0,36	1181	23,9
9	ПС-35/10 кВ Ирколь	T-1	1600	88	7	0,12	1460	8,0
10	ПС 35/0,4 кВ Волозабор	T-1	160	230	0	0,00	0	0,0
11	ПС-35/0,4 кВ Лагерь	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
12	ПС-35/0,4 кВ КазахОйл	T-1	160	230	0	0,00	0	0,0

	Торетам							
1	ПС-35/10 кВ №22	T-1	6300	350	114	1,90	4091	32,6
		T-2	6300	350	81	1,40	4672	23,1
2	ПС-35/10 кВ №14	T-1	1000	65	8	0,14	837	12,3
		T-1	20000	50,3	35,5	14,2	3488	70,6
IV	ПС-220/35/10 кВ Жалагаш	T-2	3200	176	0	0	0	0,0
		T-1	1000	65	4	0,07	919	6,2
1	ПС-35/10 кВ Жанадарья	T-1	1600	88	22	0,37	1170	25,0
2	ПС-35/10 кВ Енбек	T-1	1000	65	11	0,19	779	16,9
3	ПС-35/10кВ Акарык	T-1	1000	65	22	0,37	570	33,8
4	ПС-35/10 кВ Аккум	T-1	1600	88	7	0,12	1460	8,0
5	ПС-35/10кВ Аккыр	T-1	1000	65	22	0,37	570	33,8
6	ПС-35/10 кВ Жанаталап	T-1	1000	65	12	0,20	767	18,5
7	ПС-35/10кВ Каракеткен	T-1	1000	65	16	0,27	686	24,6
8	ПС-35/10кВ Бухарбай батыр	T-1	1000	65	34	0,58	326	52,3
9	ПС-35/10кВ Мадениет	T-1	1000	65	18	0,31	640	27,7
10	ПС-35/10кВ Тан	T-1	1000	65	9	0,15	1426	10,2
11	ПС-35/10 кВ Шаменов Морали	T-1	1600	88	9	0,15	1426	10,2
12	ПС-35/0,4 кВ Освещение	T-1	160	230	0	0,00	0	0,0
		T-1	6300	350	109	1,85	4149	31,1
V	ПС-35/10 кВ Т-Узяк	T-2	6300	350	66	1,19	4916	18,9
		T-1	1000	65	7	0,12	860	10,8
1	ПС-35/10кВ Инкар-дарья	T-1	1000	65	27	0,46	465	41,5
2	ПС-35/10 кВ Н.Ильясов	T-1	1600	88	12	0,20	1367	13,6
3	ПС-35/10кВ Токмаганбетов	T-1	1000	65	34	0,58	326	52,3
4	ПС-35/10 кВ Акжарма	T-1	1600	88	41	0,70	786	46,6
5	ПС-35/10кВ Шаган	T-1	1000	65	22	0,37	570	33,8
6	ПС-35/10кВ Ширкели	T-1	160	230	0	0,00	0	0,0
7	ПС 35/0,4 кВ Кара-Каска	T-1	25000	62,8	40	16,00	6395	63,7
		T-2	10000	550	0	0	0	0,0
VIII	ПС-220/35/10кВ Шиели	T-3	32000	80,4	36,7	14,70	14907	45,6
		T-1	1000	65	0	0,00	0	0,0
1	ПС-35/10 кВ - Такыркол	T-2	2500	137	24	0,41	2023	17,5
2	П/С35/10кВ " Енбекши"	T-1	6300	350	29	0,49	5730	8,3
3	ПС- 35/10 кВ Жулек	T-1	1600	88	0	0,00	0	0,0
		T-2	1600	88	28	0,47	1053	31,8
4	ПС- 35/10 кВ Ортақшил	T-1	1000	65	7	0,12	860	10,8
5	ПС-35/10кВ Бестам	T-1	1600	88	57	0,97	472	64,8
6	ПС- 35/10 кВ Н.Бекежанов	T-1	2500	137	68	1,15	1163	49,6
7	ПС-35/10кВ Бала би	T-1	1000	88	42	0,71	174	47,7
8	ПС-35/10кВ Акмая	T-1	1600	88	31	0,52	995	35,2
9	ПС- 35/10кВ Бидайколь	T-1	6300	350	120	2,03	3940	34,3
		T-2	2500	137	0	0,00	0	0,0
10	ПС-35/10 кВ Карьер	T-1	2500	137	27	0,46	1965	19,7
11	ПС-110/10 кВ Цементная	T-1	25000	125,6	73,5	14,70	7907	58,5
10	ПС- 35/10кВ Каргалы	T-1	1000	65	7	0,12	860	10,8
11	ПС- 35/10кВ Алмалы	T-1	1600	88	62	1,05	379	70,5
12	ПС-35/10 кВ Соло-Тюбе	T-1	1000	65	39	0,66	233	60,0
13	ПС-35/10 кВ Тартугай	T-1	1000	65	21	0,35	593	32,3
14	ПС-35/10 кВ Карамурын	T-1	1000	65	1	0,02	977	1,5
15	ПС-35/10 кВ ЦПП	T-1	4000	220	0	0,00	0	0,0
		T-2	4000	220	120	2,00	1674	54,5
		T-1	25000	64	22	8,8	14767	34,4
IX	ПС-220/35/10 кВ Жанакорган	T-2	25000	64	25	9,9	13488	39,1
		T-1	4000	220	17	0,29	3663	7,7
1	ПС- 35/10 кВ "Жолшы"	T-1	1600	88	15	0,25	1309	17,0
2	ПС-35/10кВ Кыркенсе	T-1	1000	65	64	0,86	0	98,5
3	ПС-35/10кВ Кожакент	T-1	1600	88	44	0,74	740	50,0
4	ПС- 35/10 кВ Бирлик	T-1	2500	88	12	0,20	2267	13,6
5	ПС- 35/10кВ Бесарык	T-2	1600	88	0	0,00	0	0,0
		T-1	1600	88	32	0,54	972	36,4
6	ПС-35/10кВ М.Налибаев	T-1	1600	88	23	0,39	1147	26,1
7	ПС-35/10 кВ Кандыкудык	T-1	1000	65	37	0,63	267	56,9
8	ПС- 35/10кВ Келинтобе	T-2	1000	65	0	0,00	0	0,0
9	ПС-35/10 кВ Сунаката	T-1	1000	65	27	0,46	465	41,5
10	ПС- 35/10кВ Топан	T-1	2500	137	35	0,59	1814	25,5

10	ПС-35/10кВ Тогускен	T-2	2500	137	0	0,00	0	0,0
11	ПС-35/10кВ Тогускен	T-1	1600	88	46	0,78	693	52,3
12	ПС-35/10кВ Кандоз	T-1	1000	65	12	0,20	767	18,5
13	ПС-35/10 кВ Томенарык	T-1	1000	65	0	0,00	0	0,0
14	ПС-35/6 кВ Шалкия	T-2	1600	88	62	1,05	379	70,5
15	ПС-35/0,4 кВ Бесарык нас.	T-1	10000	550	148	2,51	7081	26,9
16	ПС-35/0,4кВ Актас	T-2	10000	550	107	1,81	7895	19,5
17	ПС-35/0,4 кВ Сарман Тастак	T-1	100	144	0	0,00	0	0,0
18	ПС-35/0,4кВ Актас	T-1	25	36	0	0,00	0	0,0
19	ПС-35/0,4 кВ Сарман Тастак	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
20	ПС-35/0,4 кВ УАД-1	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
21	ПС-35/0,4 кВ УАД-2	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
22	ПС-35/0,4 кВ Кыран-1	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
23	ПС-35/0,4 кВ Кыран-2	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
24	ПС-35/0,4 кВ РРЛ	T-1	100	144	0	0,00	0	0,0
25	ПС-35/0,4 кВ Мелиоратор	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
X	Городские РЭС							
1	ПС-35/10 кВ Казандык	T-1	6300	350	57	0,96	5184	16,3
2	ПС-35/10кВ Промышленная	T-2	6300	350	75	1,27	4823	21,4
3	ПС 35/10 кВ Гормолзавод	T-1	10000	550	212	3,59	5826	38,5
4	ПС 35/10кВ Комсомол	T-2	10000	550	390	6,61	2314	70,9
5	ПС 35/10кВ Силикатная	T-1	4000	220	44	0,74	3140	20,0
6	ПС 35/10кВ Шымбай	T-2	4000	220	162	2,74	814	73,6
7	ПС 35/10кВ Арай	T-1	6300	350	172	2,91	2916	49,1
8	ПС 35/10кВ Новая	T-2	10000	550	250	4,23	5081	45,5
9	ПС 35/10кВ Залинейная	T-1	10000	550	230	3,89	5477	41,8
10	ПС 35/10кВ Орталык	T-2	10000	550	239	4,05	5291	43,5
11	ПС 35/10кВ Сутоган	T-1	16000	880	255	4,32	10977	29,0
12	ПС 35/10кВ Шымбай	T-2	16000	880	160	2,71	12849	18,2
13	ПС 35/10кВ Арай	T-1	16000	880	321	5,44	9674	36,5
14	ПС 35/10кВ Новая	T-2	16000	880	541	9,17	5337	61,5
15	ПС 35/10кВ Залинейная	T-1	16000	880	83	1,41	14360	9,4
16	ПС 35/10кВ Орталык	T-2	16000	880	59	1,00	14837	6,7
17	ПС 35/6кВ Сутоган	T-1	10000	550	434	7,35	1453	78,9
18	ПС-35/10кВ «Тасбогет»	T-2	10000	550	325	5,51	3593	59,1
19	ПС-35/10 кВ "Шугыла"	T-1	16000	880	330	5,60	9488	37,5
20	ПС-35/10 кВ Байтерек	T-2	16000	880	473	8,02	6674	53,8
21	ПС-35/10 кВ Айдарлы	T-1	4000	220	49	0,83	3035	22,3
22	ПС-35/10кВ Абая	T-2	4000	220	39	0,66	3233	17,7
23	ПС-35/10кВ Амангельды	T-1	10000	550	139	2,35	7267	25,3
24	ПС-35/10кВ Берказань	T-2	10000	550	201	3,41	6035	36,5
25	ПС-35/10 кВ Бес-Арык	T-1	6300	350	219	3,71	1986	62,6
26	ПС-35/10 кВ Жамбул	T-2	6300	350	144	2,44	3463	41,1
27	ПС-35/10 кВ Жана-Арык	T-1	16000	880	30	0,51	15407	3,4
28	ПС-35/10 кВ Жетыкуль	T-2	16000	880	18	0,31	15640	2,0
29	ПС-35/10 кВ Кара-Узак	T-1	1000	65	17	0,29	663	26,2
30	ПС-35/10кВ Каракол	T-1	2500	137	77	1,31	977	56,2
31	ПС-35/10кВ Казгермунай	T-1	2500	137	11	0,19	2279	8,0
32	ПС-35/10кВ Кирпичная	T-2	2500	137	18	0,30	2151	13,1
33	ПС-35/10кВ Коксу	T-1	1600	88	22	0,37	1170	25,0
34	ПС-35/10кВ Баянбай	T-1	1000	65	42	0,71	174	64,6
35	ПС-35/10кВ Азеркорпу	T-1	1000	65	32	0,50	419	49,2
36	ПС-35/10кВ УАД	T-1	6300	350	207	3,51	2219	59,1
37	ПС-35/10кВ УАД	T-2	5600	310	138	2,34	2879	44,5
38	ПС-35/10кВ УАД	T-1	1000	65	10	0,17	802	15,4
39	ПС-35/10кВ УАД	T-1	1600	88	32	0,50	1019	36,4
40	ПС-35/10кВ УАД	T-2	1600	88	0	0,00	0	0,0
41	ПС-35/10кВ УАД	T-1	1000	65	30	0,51	407	46,2
42	ПС-35/0,4 кВ Казгермунай	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
43	ПС-35/0,4 кВ Кирпичная	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
44	ПС-35/0,4 кВ Коксу	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
45	ПС-35/0,4 кВ Баянбай	T-1	1000	1445	0	0,00	0	0,0
46	ПС-35/0,4 кВ Азеркорпу	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0
47	ПС-35/10кВ УАД	T-1	630	910	0	0,00	0	0,0

И.о. Начальника ЦДУ

Ж. Жаримбетов